

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS Y URBANIZACIONES
DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN

RESOLUCIÓN N° 290

REF: ROL 3270-26

**RECHAZA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE
REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA HAS 90M2
INGRESADA CON EL N° SRV-3685 DE
FECHA 10/11/2021**

VISTOS Y CONSIDERACIONES:

1. Expediente técnico de Solicitud de CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA HAS 90m2, ingresado en la Dirección de Obras Municipales con el SRV-3685 de fecha **10/11/2021** patrocinado por el arquitecto **VALENTINA ANDREA OLATE GONZÁLEZ OLATE GONZÁLEZ**, para el predio ubicado en DIEZ N° 740 H CS 37, comuna de Concón, Rol de Avalúo **3270-26**, propiedad de **CELSO LUIS LAGOS BARRIL**.

2. La revisión del Expediente Técnico.

3. Que corresponde a esta Dirección de Obras Municipales pronunciarse respecto de la aprobación o eventual denegación del permiso solicitado.

4. Las atribuciones y facultades que me confieren las disposiciones legales y técnicas vigentes sobre la materia.

CONSIDERANDO :

PRONUNCIAMIENTO SECRETARIA REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE VALPARAÍSO ORD N°1154.

- La edificación considera un muro de adosamiento f-60 en el deslinde norte, sin embargo este se encuentra distanciado a 0.59 cm del deslinde norte y una de las características ineludible a considerar como muro de adosamiento es que este solo puede emplazarse en el deslinde.

RESUELVO:

1. RECHAZAR, la Solicitud de CERTIFICADO DE REGULARIZACIÓN DE VIVIENDA HAS 90m2, ingresado en la Dirección de Obras Municipales con el **SRV-3685** de fecha **10-11-2021** patrocinado por el arquitecto **VALENTINA ANDREA OLATE GONZÁLEZ OLATE GONZÁLEZ**, para el predio ubicado en **DIEZ N° 740 H CS 37**, comuna de Concón, Rol de Avalúo **3270-26**, propiedad de **CELSO LUIS LAGOS BARRIL**.

2. DEVOLVER, al interesado los antecedentes que rolan en el expediente N° **SRV-3685** de fecha **10/11/2021**

CONCÓN, 04 de octubre de 2022



Paulette Thiers Juzan
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS Y URBANIZACIONES (s)
I.MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

PTJ/MOO/moo

- Sr(a). VALENTINA ANDREA OLATE GONZÁLEZ OLATE GONZÁLEZ
- Sr(a). CELSO LUIS LAGOS BARRIL
- Expediente Técnico N° SRV-3685
- Archivo DOM.